



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
 Rollläden · shutters
 Türen + Tore · doors
 Fassaden · curtain walling
 Baubeschläge · building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 13/07-A252-Z1

Version 2.de

Erst-Typprüfung (ITT) nach DIN EN 14351-1 : 2010 „Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit – Deutsche Fassung EN 14351-1:2010“

Antragsteller Twenta BV
 Koppendijk 72
 7591 BV Denekamp
 Niederlande

Bauart Dachbodenluke mit montierter Falttreppe aus Holz, Holzwerkstoffen und Metall in horizontaler Einbaulage

Produktbezeichnung Bodentreppe

Maße Blendrahmen (B x H): bis zu 680 mm x 1184 mm

Ergebnis gemäß Prüfbericht Nr. 13/07-A252-B1


Auf die Fugenlängen bezogen:							
Prüfdruck in Pa	10 ¹⁾	50 ²⁾	600	Referenzwert bei 600 Pa nach DIN EN 12207			
Volumen in m ³ /hm ³⁾	0,07	0,22	0,22	Klasse 3	7,43	Klasse 4	2,48
Auf die Fläche bezogen							
Prüfdruck in Pa	10 ¹⁾	50 ²⁾	600	Referenzwert bei 600 Pa nach DIN EN 12207			
Volumen in m ³ /hm ³⁾	0,33	0,97	0,99	Klasse 3	7,43	Klasse 4	2,48

1) Referenzdruck für EnEV entspricht a-Wert

2) Referenzdruck für Blower Door-Wert

3) Mittelwert aus Druck- und Sogmeßwerten

Gültigkeit Laufzeit der o.g. Norm


 Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
 05.11.2013


 Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
 Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
 AG Traunstein HRA 8871
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
 phG PfB Verwaltungs GmbH
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
 AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 0
 Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 28
 www.pfb-rosenheim.de
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
 Bankleitzahl 711 500 00
 Kontonummer 500 556 741
 Steuer-Nr.156/172/13009
 USt-IdNr. DE245353602

